

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศสำนักงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จำนวนที่ต้องการ ๑๕ เครื่อง

วงเงินงบประมาณ ๖๗๙,๔๕๐.- บาท

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวนที่ต้องการ ๑๕ เครื่อง

๑. เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU.
๒. เป็นเครื่องปรับอากาศที่ได้รับมาตรฐาน มอก .๒๑๓๔/๒๕๔๕ เป็นอย่างน้อย
๓. คอมเพรสเซอร์แบบ โรตารี หรือดีกว่า
๔. ค่า Air Flowไม่ต่ำกว่า ๑๒๐๐ cfm.
๕. มี Fan Coil motor ระบบ Twin Fan coil motor and Twin Blower
๖. แผงทำความเย็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๖.๒ ซม. x ๑๒๒ ซม.
๗. ขนาดท่อด้าน liquid/Gas/Drainไม่ต่ำกว่า ๓/๘ นิ้ว , ๕/๘ นิ้ว , ๕/๘ นิ้ว
๘. ค่า EER ไม่ต่ำกว่า ๙.๖
๙. ตัวถังคอยล์ร้อยเป็นพลาสติกPolymer หรือแผ่นเหล็กเคลือบสีฝุ่นด้วยระบบไฟฟ้าสถิตหรือดีกว่า
๑๐. มี รีโมทระบบดิจิทัลแบบมีสาย มีฟังก์ชันไม่ต่ำกว่านี้
 - มีหน้าปัดแสดงตัวเลขอุณหภูมิห้อง
 - สามารถปรับตั้งแรงลมได้ไม่ต่ำกว่า ๓ ระดับ และอัตโนมัติ
 - สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้แสดงผลเป็นตัวเลข
๑๑. รับประกันไม่ต่ำกว่า ๑ ปี
๑๒. ส่งมอบภายใน ๙๐ วัน
๑๓. ติดตั้งและทดสอบ ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี